

*Перечень тепловых сетей п. Майкаин, где отсутствует техническая возможность для подключения дополнительных мощностей тепловой энергии на 28.11.2019г.*

<i>Тепловая магистраль</i>	<i>Тепловой колодец (далее ТК)</i>	<i>Свободная тепловая мощность Гкал/час</i>	<i>Месторасположение</i>	<i>Примечание (возможность подключения)</i>
<i>Теплотрасса от дома ул. Астана 33, до дома ул. А.Абдыкалыкова,3</i>		<i>0</i>	<i>Ул.Ж.Шанина (Энгельса)</i>	<i>Сети загружены на 100%</i>
<i>ДН-325мм от центральной котельной</i>	<i>От ТК 1 до ТК2</i>	<i>0</i>	<i>Ул. Сатпаева,</i>	<i>После капитального ремонта уличной теплосети ДН -57мм</i>
<i>ДН-325мм от центральной котельной</i>	<i>От ТК 3 до ТК 5</i>	<i>0</i>	<i>Ул. Пушкин-ул. Советов</i>	<i>Отсутствует распределительная сеть</i>
		<i>0</i>	<i>Ул.Естая</i>	<i>Отсутствует магистральная сеть</i>
		<i>0</i>	<i>Ул. Мира (ныне продолжение ул. Сатпаева)</i>	<i>Отсутствует магистральная сеть</i>
<i>Теплотрасса ДН - 108 мм</i>		<i>0</i>	<i>Ул. 60 лет Казахстана</i>	<i>Теплотрасса от магистральной сети изношена на 100%, требуется реконструкция или замена</i>
<i>Теплотрасса ул.Астана ,33-ул. А.Абдыкалыкова,7</i>		<i>0</i>	<i>Ул. Кенжебаева</i>	<i>Отсутствует распределительная сеть</i>
<i>Теплотрасса ул.Астана ,63-ул. Астана,79</i>	<i>Теплотрасса ДН 219мм</i>	<i>0</i>	<i>Ул. Гагарина</i>	<i>Отсутствует распределительная сеть</i>
<i>Теплотрасса ул.Астана ,33-ул. А.Абдыкалыкова,7</i>		<i>0</i>	<i>Ул. Жаяу-Муса</i>	<i>Отсутствует магистральная сеть</i>
<i>Теплотрасса ул. Астана ,63-ул. Астана,79</i>	<i>Теплотрасса ДН 219мм</i>	<i>0</i>	<i>Ул. Христенко (Пионерская)</i>	<i>Отсутствует распределительная сеть</i>

**Администрация АО «Майкаинзолото»**