

Перечень тепловых сетей п. Майкаин, где отсутствует техническая возможность для подключения дополнительных мощностей тепловой энергии на 13.05.2019г.

Тепловая магистраль	Свободная тепловая мощность, Гкал/ч	Месторасположение	Примечание (возможность подключения)
Теплотрасса от дома ул. Астана (Ленина,33) до дома ул. А.Абдыкалыкова,7(ул. Чкалова)	0	Ул. Энгельса	Теплотрасса 2хДн-159мм загружена на 100%
Тепловая сеть		Ул. Мира	Отсутствует теплотрасса от магистральной сети до потребителей. Подключение возможно после ее строительства.
Тепловая сеть		Ул. Естая	Отсутствует теплотрасса от магистральной сети до потребителей. Подключение возможно после ее строительства.
Тепловая сеть		Ул. 60 Лет Казахстана	Теплотрасса от магистральной сети изношена, требуется реконструкция или замена.

Администрация АО «Майкаинзолото»